



## 遮斷設備要保養，用氣安全防故障



### 事故摘要：

○○市某社區瓦斯緊急遮斷閥因故障導致誤判遮斷，影響百餘戶家庭無瓦斯可用，經瓦斯公司確認管線安全無虞後恢復供氣。



### 災害原因分析：

該社區瓦斯緊急遮斷閥因長年未維護保養導致損壞，本應在發生地震或管線漏氣時才會自動關閉瓦斯的功能，卻因設備故障，導致錯誤警報關閉瓦斯，造成用戶恐慌與不便。



### 預防對策與建議：



社區可委託瓦斯公司或合格廠商施行定期保養，除可避免設備故障關閉瓦斯造成住戶不便，亦可保障用氣安全。

## ESV 守護大樓 用氣安全 緊急遮斷裝置

安全特性全天候發揮高效能自動遮斷天然氣的安全管理系統

瓦斯漏氣	能敏探發現並自動遮斷天然氣。
地震	發生5級以上地震，可立即自動遮斷天然氣。
集中監視	可監視建築物內天然氣使用狀況。
停電無虞	控制箱內設有不斷電電源供應器。

更多資訊請向台北市政府產業發展局及四家瓦斯公司查詢

大台北區瓦斯股份有限公司 (02)2768-4999 分機 897-609	欣欣天然氣股份有限公司 (02)2921-7811 分機 583
陽明山瓦斯股份有限公司 (02)2894-8686 分機 101	欣湖天然氣股份有限公司 (02)2791-3491 分機 101-134-135

臺北市政府產業發展局  
TAIPEI CITY BUREAU OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT  
100001

註：瓦斯緊急遮斷閥乃瓦斯供氣安全設備，其功能是當發生五級以上地震或大樓瓦斯共用管線漏氣時，能自動切斷瓦斯供應，以避免釀成災害。

服務專線：2921-7811 轉 **分機** 7583

欣欣天然氣股份有限公司製